

Iepirkums
“Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Priedaine - Sloka”
ID Nr. JŪ2019/06 INV

Jūrmala, 2020.gada 16. aprīlī

Papildu informācija Nr.10

Ar šo iepirkumu komisija informē, ka ir saņemti piegādātāja jautājumi un tiek sniegtas šāda satura atbildes par izsludināto iepirkumu:

Npk.	Jautājums	Atbilde
1	<u>Par Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.2.2. pozīcijām 3.2. – 3.7</u> Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.2.2 “Būvdarbu apjomi Babītes ielas KSS” sadaļā Nr.3 Būvkonstrukcijas (BK) pozīcijās no 3.2 – 3.7 dots materiālu apjoms, bet nav norādītas šo pozīciju formulas kopā pa visu apjomu. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai šo pozīciju materiālu izmaksas ir jāietver pozīcijā 3.1 Dzelzsbetona plātnes Pm-1 izbūve (BK-3) pie materiāliem.	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka šo materiālu izmaksas ir jāietver pozīcijā 3.1 Dzelzsbetona plātnes Pm-1 izbūve (BK-3) pie materiāliem.
2	<u>Par Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.2.2 pozīcijām 3.9 – 3.13</u> Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.2.2 “Būvdarbu apjomi Babītes ielas KSS” sadaļā Nr.3 Būvkonstrukcijas (BK) pozīcijas no 3.9 – 3.13 dots materiālu apjoms, bet nav norādītas šo pozīciju formulas kopā uz visu apjomu. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai šo pozīciju izmaksas jāietver pozīcijā 3.8 Dzelzsbetona plātnes Pm-2 izbūve (BK-3) pie materiāliem.	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka šo materiālu izmaksas ir jāietver pozīcijā 3.1 Dzelzsbetona plātnes Pm-2 izbūve (BK-3) pie materiāliem.
3	<u>Par Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.2.2 pozīcijas 4.1 apakšpozīcijām</u> Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.2.2 “Būvdarbu apjomi Babītes ielas KSS” sadaļā Nr.4 Elektroapgāde, ārējie tīkli (lietotāja, ELT.1) pozīcijai 4.1 “Projektējamās KSS galvenā sadalne GS, IP65, līdz 1.5m augsta (no zemes), uzstādāma gruntī, komplektā ar pamatni, ar vietu automātikas, vadības un signalizācijas blokiem (skatīt projekta ŪKT sadaļu)” ir dotas apakšpozīcijas ar apjomiem, bet nav norādītas šo apakšpozīciju formulas kopā uz visu apjomu.	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka materiālu izmaksas ir jāietver pozīcijā 4.1. pie materiāliem.

	Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai šīs pozīcijas apakšpozīciju materiālu izmaksas jāietver pozīcijā 4.1 pie materiāliem vai arī šīs apakšpozīcijas ir jāizceno atsevišķi no sadalnes.	
4	<u>Par Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.2.2 pozīcijām 4.2 – 4.11</u> Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.2.2 “Būvdarbu apjomi Babītes ielas KSS” sadaļā Nr.4 Elektroapgāde, ārējie tīkli (lietotāja, ELT.1) pozīcijās 4.2 – 4.11 formulas norādītas tikai materiāliem kopā uz visu apjomu. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai minētajām pozīcijām ir jāizceno tikai materiāli. Papildus lūdzam norādīt, kurās pozīcijās jāietver šo pozīciju materiālu darba algas un mehānismu izmaksas.	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka minētajā pozīcijā ir jāizceno tikai materiāli. Darba alga un mehānismu izmaksas jāietver vienības cenā pozīcijā 4.1.
5	<u>Par Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.3.2 pozīcijām 3.2 – 3.4</u> Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.3.2 “Būvdarbu apjomi Upmalas ielas KSS” sadaļā Nr.3 Būvkonstrukcijas (BK) pozīcijās no 3.2 – 3.4 dots materiālu apjoms, bet nav norādītas šo pozīciju formulas kopā uz visu apjomu. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai šo pozīciju izmaksas jāietver pozīcijā 3.1 Dzelzsbetona plātnes Pm-1 izbūve (BK-3) pie materiāliem.	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka šo materiālu izmaksas ir jāietver pozīcijā 3.1 Dzelzsbetona plātnes Pm-1 izbūve (BK-3) pie materiāliem.
6	<u>Par Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.3.2 pozīcijām 3.6 – 3.10</u> Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.3.2 “Būvdarbu apjomi Upmalas ielas KSS” sadaļā Nr.3 Būvkonstrukcijas (BK) pozīcijās no 3.6 – 3.10 dots materiālu apjoms, bet nav norādītas šo pozīciju formulas kopā uz visu apjomu. Lūdzam pasūtītāju skaidrot, vai šo pozīciju izmaksas jāietver pozīcijā 3.5 Dzelzsbetona plātnes Pm-2 izbūve (BK-4) pie materiāliem.	Nolikuma prasības netiek mainītas. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka šo materiālu izmaksas jāietver pozīcijā 3.5 Dzelzsbetona plātnes Pm-2 izbūve (BK-4) pie materiāliem.
7	<u>Par Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.3.2 pozīcijas 4.1 apakšpozīcijām</u> Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.3.2 “Būvdarbu apjomi Upmalas ielas KSS” sadaļā Nr.4 Elektroapgāde, ārējie tīkli (lietotāja, ELT.1) pozīcijai 4.1 “Projektējamās KSS galvenā sadalne GS, IP65, līdz 1.5m augsta (no zemes), uzstādāma gruntī, komplektā ar pamatni, ar vietu automātikas, vadības un signalizācijas blokiem (skatīt projekta ŪKT sadaļu)” ir dotas apakšpozīcijas ar apjomiem, bet nav norādītas šo apakšpozīciju formulas kopā uz visu apjomu.	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka šo materiālu izmaksas ir jāietver pozīcijā 4.1 pie materiāliem.

	Lūdzam pasūtītāju skaidrot, vai šīs pozīcijas materiālu izmaksas jāietver pozīcijā 4.1 pie materiāliem vai arī šīs apakšpozīcijas ir jāizceno atsevišķi no sadalnes?	
8	<u>Par Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.3.2 pozīcijām 4.2 – 4.11</u> Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.3.2 “Būvdarbu apjomi Upmalas ielas KSS” sadaļā Nr.4 Elektroapgāde, ārējie tīklu (lietotāja, ELT.1) pozīcijās 4.2 – 4.11 formulas norādītas tikai materiāliem kopā uz visu apjomu.	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka minētajā pozīcijā jāizceno tikai materiāli. Darba alga un mehānismu izmaksas jāietver vienības cenā pozīcijā 4.1.
9	<u>Par Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.2.1.8 pozīcijām 20 – 23</u> Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.2.1.8 “Būvdarbu apjomi Dreiliņu iela – U1” pozīcijām 20- 23 nav norādītas formulas darbietilpībai kopā uz visu apjomu. Lūdzam pasūtītāju skaidrot, vai pretendenti ir tiesīgi minētās pozīcijās ievietot trūkstošās formulas.	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka Pretendenti nav tiesīgi mainīt vai labot veidnēs iekļautās formulas.
10	<u>Par Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.2.2.2 pozīcijām 21 un 24.</u> Konkursa 1. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.2.2.2 “Būvdarbu apjomi Pļavu ielā – U1” pozīcijām 21 un 24 nav norādītas formulas darba algai (vienības izmaksas), kā arī kopā uz visu apjomu nav norādītas formulas. Lūdzam pasūtītāju skaidrot, vai pretendenti ir tiesīgi minētās tāmes pozīcijās ievietot trūkstošās formulas.	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka pozīcijās 21 un 24 kolonnas jāaizpilda norādot skaitļus bez formulas.
11	<u>Par Konkursa 1. iepirkuma daļas finanšu piedāvājuma veidni</u> Pasūtītājs sniegtajās atbildēs papildinformācijā Nr.4 (04.02.2020.) atbildē uz 1. jautājumu ir norādījis, ka Nolikuma 1. iepirkuma daļas C10 pielikuma “Finanšu piedāvājumu veidne” pozīcijās “Asfaltbetona uzlaušana ietvei” ieviesusies pārrakstīšanās kļūda un grozītā redakcija izsakāma “Asfaltbetona uzlaušana un atjaunošana ietvei”. Savukārt grozītajā Konkursa nolikuma C10 pielikumā “Finanšu piedāvājumu veidne” pozīciju nosaukumi palikuši nemainīgi – “Asfaltbetona uzlaušana ietvei”. Lūdzam Pasūtītāju saskaņā ar sniegto atbildi veikt grozījumus C10 pielikumā “Finanšu piedāvājumu veidne”.	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka precizētā informācija, kas norādīta Papildinformācijā Nr.4 ir spēkā un pozīcijā “Asfaltbetona uzlaušana ietvei” ir jāietver izmaksas, kas saistītas ar ietves asfaltbetona uzlaušanu un atjaunošanu.
12	<u>Par Konkursa 2. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.1.12 pozīciju 3.1</u>	Nolikuma prasība netiek mainīta.

	Konkursa 2. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.1.12 “Būvdarbu apjomi Rendas ielas KSS” sadaļā Nr.3 Būvkonstrukcijas (BK) pozīcijai 3.1 Dzelzsbetona plātnes Pm-1 izbūve (BK-2), t.sk.” ir dotas apakšpozīcijas, bet pie materiāliem nav norādītas šo apakšpozīciju formulas kopā uz visu apjomu. Lūdzam pasūtītāju skaidrot, vai šīs pozīcijas apakšpozīciju izmaksas ir jāietver pozīcijā 3.1 Dzelzsbetona plātnes Pm-1 izbūve (BK-2) pie materiāliem.	Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka materiālu izmaksas jāietver pozīcijā 3.1 Dzelzsbetona plātnes Pm-1 izbūve (BK-2) pie materiāliem.
13	<u>Par Konkursa 2. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.1.12 pozīciju 3.2</u> Konkursa 2. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.1.12 “Būvdarbu apjomi Rendas ielas KSS” sadaļā Nr.3 Būvkonstrukcijas (BK) pozīcijai 3.2 Dzelzsbetona plātnes Pm-2 izbūve (BK-3), t.sk.” ir dotas apakšpozīcijas, bet pie materiāliem nav norādītas šo apakšpozīciju formulas kopā uz visu apjomu. Lūdzam pasūtītāju skaidrot, vai šīs pozīcijas apakšpozīciju izmaksas jāietver pozīcijā 3.2 Dzelzsbetona plātnes Pm-2 izbūve (BK-3) pie materiāliem?	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka materiālu izmaksas jāietver pozīcijā 3.2 Dzelzsbetona plātnes Pm-2 izbūve (BK-3) pie materiāliem.
14	<u>Par Konkursa 2. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.1.12 pozīciju 4.9</u> Konkursa 2. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.1.1.12 “Būvdarbu apjomi Rendas ielas KSS” sadaļā Nr.4 Elektroapgāde, ārējie tīkli (lietotāja, ELT.1) pozīcijai 4.9 “Projektējamās KSS galvenā sadalne SS-1, IP65, līdz 1.5m augsta (no zemes), uzstādāma gruntī, komplektā ar pamatni, ar vietu automātikas, vadības un signalizācijas blokiem (skatīt projekta UKT daļu)” ir dotas apakšpozīcijas ar apjomiem, bet nav norādītas šo apakšpozīciju formulas kopā uz visu apjomu. Lūdzam pasūtītāju skaidrot, vai šīs pozīcijas apakšpozīciju izmaksas ir jāietver pozīcijā 4.9 pie materiāliem vai arī šīs apakšpozīcijas ir jāizceno atsevišķi no sadalnes?	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka materiālu izmaksas ir jāietver pozīcijā 4.9 pie materiāliem.
15	<u>Par Konkursa 2. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.2.3.3 pozīciju 39</u> Konkursa 2. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.2.3.3 “Būvdarbu apjomi Gaidas iela – U1” pozīcijai 39 Brīdinājuma lenta ūdensvadā, nav norādīta formula darbietilpībai kopā uz visu apjomu. Lūdzam pasūtītāju skaidrot, vai pretendenti ir tiesīgi minētās tāmes pozīcijā ievietot trūkstošo formulu?	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka Pretendenti nav tiesīgi mainīt vai labot veidnēs iekļautās formulas.
16	<u>Par Konkursa 2. iepirkuma daļas finanšu piedāvājuma veidni</u>	Nolikuma prasība netiek mainīta.

	Saskaņā ar precizēto Konkursa nolikuma C10 pielikuma “Finanšu piedāvājuma veidne” Lokālās tāmes Nr.1.2.16 “Būvdarbu apjomi Papardes iela – K1” pozīcijā 24 “Gruntsūdens pazemināšana” apjoms sastāda 335.40m. Savukārt pasūtītāja sniegtajā papildinformācijā Nr.5 (24.02.2020.) atbildē uz 6. jautājumu minētās pozīcijas apjoms tiek aizstāts ar 197.10m. Lūdzam pasūtītāju precizēt minētās pozīcijas apjomu.	Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka precizētā informācija, kas norādīta Papildinformācijā Nr.5 Nr.24 apjoms sastāda 197.10m.
17	<u>Par Konkursa 3. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.26 pozīcijām 8 un 9</u> Konkursa 3. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.26 Būvdarbu apjomi Viņķu iela, posms no Rubeņu ielas līdz Gulbju ielai – K1 pozīcijām 8 un 9 nav dota mērvienība. Lūdzu pasūtītāju minētajām pozīcijām norādīt mērvienību.	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka pozīciju mērvienība ir metrs (m).
18	<u>Par Konkursa 3. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.18 pozīciju 63</u> Konkursa 3. iepirkuma daļas Lokālās tāmes Nr.18 Būvdarbu apjomi Rubeņu iela, posms no Skautu ielas līdz Olgas ielai – U1 pozīcijai 63 d110, 750N dalītā kabeļa aizsargcaurule AS “Sadales tīkls” kabeļu aizsardzībai, nav norādītas formulas. Lūdzam pasūtītāju skaidrot, vai pretendenti ir tiesīgi minētās tāmes pozīcijās ievietot trūkstošās formulas.	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka pozīcijā kolonnas jāaizpilda norādot skaitļus bez formulas.
19	<u>Par galveno materiālu tabulā ietveramajām akām visām iepirkuma daļām</u> Precizētā Konkursa nolikuma C 3.1 pielikuma “Galveno materiālu tabulas veidne” sadaļā 1. “Sadzīves kanalizācijas novadīšana” ir norādītas pozīcijas: 1.4. Rūpnieciski izgatavotas plastmasas akas; 1.5. Rūpnieciski izgatavotas plastmasas akas pazemes drenāžai un kanalizācijai. Lūdzam pasūtītāju precizēt, kādas sadzīves kanalizācijas akas jānorāda pozīcijā 1.4 un kādas sadzīves kanalizācijas plastmasas akas jānorāda pozīcijā 1.5.	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka pozīcijā 1.4 jānorāda prasītās akas, savukārt pozīcijā 1.5 jānorāda prasītās akas, ja tādas plānots izmantot.
20	<u>Par galveno materiālu tabulā ietvertajiem atgaisotājiem visām iepirkuma daļām</u> Precizētā Konkursa nolikuma C3.1. pielikuma “Galveno materiālu tabulas veidne” sadaļā 4. “Ūdensapgāde” ir norādīta pozīcija 4.2 “Ūdensvada aizbīdņi, hidranti, atgaisotāji”. Konkursa finanšu piedāvājumu veidnēs nav atrodami ūdensvada atgaisotāji.	Nolikuma prasība netiek mainīta. Vienlaikus iepirkuma komisija skaidro, ka ar atgaisotājiem ir saprotami ūdensvada apkalpes ventiļi.

	Lūdzam pasūtītāju skaidrot, vai ar atgaisotājiem ir saprotami ūdensvada apkāpes ventiļi. Ja ar atgaisotājiem ir saprotami cita rakstura materiāli, lūdzam pasūtītāju sniegt ūdensvada atgaisotāju tehniskos parametrus.	
--	---	--

SIA “Jūrmalas ūdens
Iepirkumu komisijas vārdā,
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



E. Stobovs